Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nr postępowania: 7/WCPR/ZP-PN-5/2019

Zamawiający:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
REGON: 014931762, NIP: 521 29 92 374
tel.: 22 599 71 00, fax: 599 71 01
www.bip.wcpr.pl

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania: „Modernizacja klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie"

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym na modernizację klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (Nr postępowania 7/WCPR/ZP-PN-5/2019) wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy:
„Proszę o udostępnienie kart doborowych urządzeń chłodniczych w tym w szczególności parametrów doborowych klimatyzatora przeznaczonego do serwerowni. Pragnę zauważyć, że dokumentacja projektowa w powyższym zakresie jest bardzo ograniczona, natomiast w stosunku do pomieszczenia serwerowni brak jest jakiejkolwiek informacji na temat mocy chłodniczej przewidzianego w tej lokalizacji urządzenia."

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie udostępni kart doborowych urządzeń chłodniczych, w tym karty doborowej klimatyzatora przeznaczonego do serwerowni. Zamawiający w niniejszym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia bez wskazywania urządzeń konkretnego producenta, czym mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.
Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu serwerowni należy zapewnić zakres pracy temperatur 16-20°C – przy zachowaniu całościowego bilansu mocy dla projektowanych urządzeń nie wyższego od wymaganego (wskazanego w Projekcie instalacji klimatyzacji – Instalacje elektryczne).
Ponadto, każdorazowo parametry doborowe urządzeń chłodniczych należy dobierać mając na względzie w szczególności: wymaganą temperaturę, wielkość pomieszczeń, planowaną liczbę osób w nich przebywających, zachowanie bilansu mocy nie wyższego od wymaganego, które to informacje zostały zawarte w dokumentacji projektowej.

Agnieszka Patela-Owczarczyk
Dyrektor
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r.